


| | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-----------|
|  Ministerio de Educación | ACTA DE SEGUIMIENTO | Versión | Código | Página |
| | Vigencia a partir de: 16-08-2016 | 01 | FE-30 | DE |

FECHA: 19 de Octubre de 2020


| | | | | | |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|--|
| CONTRATO MARCO | X | ACTA DE SERVICIO | | ACUERDO DE OBRA | |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|--|

| | | | |
|-----------|---|----|------|
| N° | 1380-53-2016 | N° | N.A. |
| ACTA No : | REUNION No. 3 BOMBEROS Tunja – Boyacá. | | |
| FECHA: | 19/10/2020 | | |
| OBJETO: | CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) | | |

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

[illegible]

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

| | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-----------|
|  Ministerio de Educación Infraestructura Educativa | ACTA DE SEGUIMIENTO | Versión | Código | Página |
| | Vigencia a partir de: 16-08-2016 | 01 | FE-30 | DE |

FECHA: 19 de Octubre de 2020

TEMAS PRESENTE ACTA


Se reúnen en las instalaciones de las oficinas de bomberos Tunja representantes del Consorcio IE Boyacá, Consorcio GA Escuelas, gestor territorial del FFIE, Capitán de bomberos y representante de la interventoría con el fin de hacer seguimiento a los compromisos de la reunión del 28 de febrero de 2020 y que requisitos deben cumplir las IE en construcción para el cumplimiento de normas de redes contraincendios y seguridad humana.

AO 201002 NSU_IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ RINCÓN.

Se inicia la reunión enseñando el plano de implantación de la red seca contraincendios, el cual de acuerdo a reunión anterior el contratista hizo cambio especificación de tubería la cual se planteó inicialmente en tubería de Acero SCH 40 por polietileno de alta densidad dado que se debe conducir enterrada desde el punto de conexión exterior hasta los gabinetes. Se informa que se modificó la ubicación de la Siamesa la cual en los planos iniciales se proponía en el sector de parqueaderos ahora se ubica sobre el perímetro del predio sobre la calzada vehicular. También se propone ubicar el hidrante cerca la siamesa de acuerdo a la aprobación dada por la ESP Veolia S.A. Por su parte el capitán de bomberos manifiesta que está de acuerdo con los ajustes realizados. La interventoría recuerda que se deben hacer pruebas de presión a la tubería, instalar los gabinetes en zonas de fácil acceso, (circulaciones) evitar la exposición de los gabinetes a la intemperie, tener en cuenta la instalación de válvulas de alivio. También se recuerda que bomberos debe hacer prueba de presión a la tubería y dar certificación de seguridad humana de las nuevas instalaciones construidas.







AO 201001 GSR_IE GONZALO SUAREZ RENDÓN.

El contratista informa que la IE se finalizó el pasado 8 de octubre de 2020 y se espera acordar visita con bomberos a sitio de obra para verificar condiciones de seguridad humana y aplicación de redes contraincendios. Por parte de bomberos informa que evaluará el concepto aportado por el contratista sobre el tema del hidrante e informará sobre fecha para visita de campo.

| | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-----------|
|  | ACTA DE SEGUIMIENTO | Versión | Código | Página |
| | Vigencia a partir de: 16-08-2016 | 01 | FE-30 | DE |

PARTICIPANTES

REUNION BOMBARDOS
79- OCT - 2020

| | | |
|----------------------|--------------------------------|---|
| NOMBRE | JORENA TIBADUZA BARRERA | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO I.E. BOYACA |  |
| Correo electrónico | larenatibaduzza27@gmail.com | |
| Teléfono | 3104761204 | |
| NOMBRE | Paulo A Herrera Perez | Firma |
| En Representación de | UG FFIE |  |
| Correo electrónico | pherrera@ffie.com.co | |
| Teléfono | 3002414965 | |
| NOMBRE | JUAN PABLO PEREZ | Firma |
| En Representación de | CONGRESO DE I.E. EDUCATIVAS |  |
| Correo electrónico | coordinador.juan.cse@gmail.com | |
| Teléfono | 3136617664 | |
| NOMBRE | CT. JORGE (HERRERA) | Firma |
| En Representación de | BOMBARDOS JUNTA |  |
| Correo electrónico | arquival332@hotmail.com | |
| Teléfono | 3132926490 | |
| NOMBRE | / | Firma |
| En Representación de | / |  |
| Correo electrónico | / | |
| Teléfono | / | |
| NOMBRE | / | Firma |
| En Representación de | / |  |
| Correo electrónico | / | |
| Teléfono | / | |

